DITAC 동의분석센터
DONG-EUI ANALYSIS CENTER

수질검사성적서

[동의과학대학교 산학협력단]부산 부산진구 양지로 54
Tel.051-860-3259 Fax.051-860-3337
http://www.ditac.or.kr

팀장 윤민수 센터장 김석철

제 목 : 시험성적서 교부

받 음 : 부산 남구 유엔평화로76번길 1 (대연동, 부산문화회관) 관리과

완료일자 : 2021 년 11 월 11 일

부산문화회관 귀하 [48534]

1.시료내역

접수번호	26-211104-11-01	접수일자	2021년 11월 04일
시 료 명	상수도(저수조)	용 도	정기
업 체 명	부산문화회관	대 표 자	이용관
채수장소	부산 남구 유엔평화로76번길 1(대극장동)		

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 검사성적서를 교부합니다.

2.수질검사결과

검사항목	수질기준	검사결과
1. 탁도	0.5 NTU 이하	0.21
2. 수소이온농도지수(pH)	5.8 ~ 8.5	7.5
3. 유리잔류염소	0.1 mg/L ~ 4.0 mg/L	0.1
4. 일반세균	100 CFU/mL 이하	0
5. 총대장균군	불검출/100mL	불검출
6. 분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
7. 대장균	불검출/100mL	불검출
	- 이하여백 -	
판정	적합	
기준 초과 항목		

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.

동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터장

DITAC 동의분석센터
DONG-EUI ANALYSIS CENTER

수질검사성적서

[동의과학대학교 산학협력단]부산 부산진구 양지로 54
Tel.051-860-3259 Fax.051-860-3337
http://www.ditac.or.kr

팀장 윤민수 센터장 김석철

제 목 : 시험성적서 교부 받 음 : 부산 남구 유엔평화로76번길 1 (대연동, 부산문화회관) 관리과

완료일자 : 2021 년 11 월 11 일 부산문화회관 귀하 [48534]

1.시료내역

접수번호	26-211104-11-02	접수일자	2021년 11월 04일
시 료 명	상수도(저수조)	용 도	정기
업 체 명	부산문화회관	대 표 자	이용관
채수장소	부산 남구 유엔평화로76번길 1(주차장동)		

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 검사성적서를 교부합니다.

2.수질검사결과

검사항목	수질기준	검사결과
1. 탁도	0.5 NTU 이하	0.31
2. 수소이온농도지수(pH)	5.8 ~ 8.5	7.4
3. 유리잔류염소	0.1 mg/L ~ 4.0 mg/L	0.1
4. 일반세균	100 CFU/mL 이하	0
5. 총대장균군	불검출/100mL	불검출
6. 분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
7. 대장균	불검출/100mL	불검출
	- 이하여백 -	
판정	적합	
기준 초과 항목		

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.

동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터장

DITAC 동의분석센터
DONG-EUI ANALYSIS CENTER

수질검사성적서

[동의과학대학교 산학협력단]부산 부산진구 양지로 54
Tel.051-860-3259 Fax.051-860-3337
http://www.ditac.or.kr

팀장 윤민수 센터장 김석철

제 목 : 시험성적서 교부 받 음 : 부산 남구 유엔평화로76번길 1 (대연동, 부산문화회관) 관리과

완료일자 : 2021 년 11 월 17 일 부산문화회관 귀하 [48534]

1.시료내역

접수번호	26-211104-01-01	접수일자	2021년 11월 04일
시 료 명	상수도(급수관)	용 도	정기
업 체 명	부산문화회관	대 표 자	이용관
채수장소	부산 남구 유엔평화로76번길 1(대극장)		

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 검사성적서를 교부합니다.

2.수질검사결과

검사항목	수질기준	검사결과
1. 탁도	1 NTU 이하	0.25
2. 수소이온농도지수(pH)	5.8 ~ 8.5	7.4
3. 색도	5 도 이하	1
4. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출
6. 동	1.0 mg/L 이하	불검출
7. 아연	3.0 mg/L 이하	0.003
	- 이하여백 -	
판정	적합	
기준 초과 항목		

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.

동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터장

DITAC 동의분석센터
DONG-EUI ANALYSIS CENTER

수질검사성적서

[동의과학대학교 산학협력단]부산 부산진구 양지로 54
Tel.051-860-3259 Fax.051-860-3337
http://www.ditac.or.kr
팀장 윤민수 센터장 김석철

제 목 : 시험성적서 교부 받 음 : 부산 남구 유엔평화로76번길 1 (대연동, 부산문화회관) 관리과

완료일자 : 2021 년 11 월 17 일 부산문화회관 귀하 [48534]

1.시료내역

접수번호	26-211104-01-03	접수일자	2021년 11월 04일
시 료 명	상수도(급수관)	용 도	정기
업 체 명	부산문화회관	대 표 자	이용관
채수장소	부산 남구 유엔평화로76번길 1(중극장)		

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 검사성적서를 교부합니다.

2.수질검사결과

검사항목	수질기준	검사결과
1. 탁도	1 NTU 이하	0.29
2. 수소이온농도지수(pH)	5.8 ~ 8.5	7.3
3. 색도	5 도 이하	1
4. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출
6. 동	1.0 mg/L 이하	불검출
7. 아연	3.0 mg/L 이하	0.003
	- 이하여백 -	
판정	적합	
기준 초과 항목		

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.

동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터장

DITAC 동의분석센터
DONG-EUI ANALYSIS CENTER

수질검사성적서

[동의과학대학교 산학협력단]부산 부산진구 양지로 54
Tel.051-860-3259 Fax.051-860-3337
http://www.ditac.or.kr

팀장 윤민수 센터장 김석철

제 목 : 시험성적서 교부

받 음 : 부산 남구 유엔평화로76번길 1 (대연동, 부산문화회관) 관리과

완료일자 : 2021 년 11 월 17 일

부산문화회관 귀하 [48534]

1.시료내역

접수번호	26-211104-01-04	접수일자	2021년 11월 04일
시 료 명	상수도(급수관)	용 도	정기
업 체 명	부산문화회관	대 표 자	이용관
채수장소	부산 남구 유엔평화로76번길 1(소극장)		

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 검사성적서를 교부합니다.

2.수질검사결과

검사항목	수질기준	검사결과
1. 탁도	1 NTU 이하	0.23
2. 수소이온농도지수(pH)	5.8 ~ 8.5	7.3
3. 색도	5 도 이하	1
4. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출
6. 동	1.0 mg/L 이하	불검출
7. 아연	3.0 mg/L 이하	0.005
	- 이하여백 -	
판정	적합	
기준 초과 항목		

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.

동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터장

DITAC 동의분석센터
DONG-EUI ANALYSIS CENTER

수질검사성적서

[동의과학대학교 산학협력단]부산 부산진구 양지로 54
Tel.051-860-3259 Fax.051-860-3337
http://www.ditac.or.kr

팀장 윤민수 센터장 김석철

제 목 : 시험성적서 교부

받 음 : 부산 남구 유엔평화로76번길 1 (대연동, 부산문화회관) 관리과

완료일자 : 2021 년 11 월 17 일

부산문화회관 귀하 [48534]

1.시료내역

접수번호	26-211104-01-05	접수일자	2021년 11월 04일
시 료 명	상수도(급수관)	용 도	정기
업 체 명	부산문화회관	대 표 자	이용관
채수장소	부산 남구 유엔평화로76번길 1(부설주차장)		

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 검사성적서를 교부합니다.

2.수질검사결과

검사항목	수질기준	검사결과
1. 탁도	1 NTU 이하	0.39
2. 수소이온농도지수(pH)	5.8 ~ 8.5	7.4
3. 색도	5 도 이하	1
4. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출
6. 동	1.0 mg/L 이하	0.020
7. 아연	3.0 mg/L 이하	0.008
	- 이하여백 -	
판정	적합	
기준 초과 항목		

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.

동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터장

DITAC 동의분석센터
DONG-EUI ANALYSIS CENTER

수질검사성적서

[동의과학대학교 산학협력단]부산 부산진구 양지로 54
Tel.051-860-3259 Fax.051-860-3337
http://www.ditac.or.kr

팀장 윤민수 센터장 김석철

제 목 : 시험성적서 교부

받 음 : 부산 남구 유엔평화로76번길 1 (대연동, 부산문화회관) 관리과

완료일자 : 2021 년 11 월 17 일

부산문화회관 귀하 [48534]

1.시료내역

접수번호	26-211104-01-02	접수일자	2021년 11월 04일
시 료 명	상수도(급수관)	용 도	정기
업 체 명	부산문화회관	대 표 자	이용관
채수장소	부산 남구 유엔평화로76번길 1(중주차장)		

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 검사성적서를 교부합니다.

2.수질검사결과

검사항목	수질기준	검사결과
1. 탁도	1 NTU 이하	0.34
2. 수소이온농도지수(pH)	5.8 ~ 8.5	7.6
3. 색도	5 도 이하	1
4. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출
6. 동	1.0 mg/L 이하	불검출
7. 아연	3.0 mg/L 이하	0.003
	- 이하여백 -	
판정	적합	
기준 초과 항목		

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.

동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터장